DGUV
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Spitzenverband
Fachausschuss Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
Prüf- und Zertifizierungsstelle
50968 Köln

Steca Elektronik GmbH
Mammostraße 1
87700 Memmingen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen (bitte stets angeben): UB.010.17/10-4345-233 PlWi
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 221 3778-6322
Datum: 11.08.2010

Unbedenklichkeitsbescheinigung 10047
(Prüfschein)

Erzeugnis:	Selbsttätig wirkende Schaltstelle (ENS)
Typ:	StecaGrid
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Selbsttätig wirkende, dem Verteilnetzbetreiber (VNB) unzugängliche Schaltstelle, als Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter: StecaGrid 1900 D Master (729.535), StecaGrid 2000+ D Master (727.729) und StecaGrid 2010+ D Master (734.602)
Prüfgrundlagen: DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02	„Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“

Das mit Prüfbericht vom 27.09.2003 und 14.03.2007 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2011

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle